



Sotningsdistriktet
Växjö-Alvesta-Tingsryd-Lessebo-
Uppvidinge.
Brädgårdsgatan 9
576 33 Sävsjö

Besiktningsprotokoll

1 av 1

Utfärdare

Sotningsdistriktet
Växjö-Alvesta-Tingsryd-Lessebo-Uppvidinge
Brädgårdsgatan 9
576 33 Sävsjö
0472-55 49 85

Datum

2025-11-05

Diarienummer

3329000-320833

Adressat

Gunnarsson Tobias

Snickarvägen 25
342 54 GRIMSLÖV

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
Grimslöv 35:1	Gunnarsson Tobias	Gunnarsson Tobias
Fastighetsadress	Snickarvägen 25	Snickarvägen 25
Grimslöv Jakopsgård 1	342 54 GRIMSLÖV	342 54 GRIMSLÖV
Kontrolldatum		
2025-11-05		

Objekt

Värmeanläggning			
Objekttyp	Fabrikat/modell	Vaning	Utrymme
Kakelugnar			
Bränsleslag			

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning

Besiktningsutlåtande

Avser okulär kontroll av 5st. kakelugnar med tillhörande röckanaler.

Båda skorstenarna är bristfälliga med helt eller delvis förtäppta kanaler.

Kakelugnarna på östra skorstenen samt kakelugnen på bottenvåningen på västra skorstenen erhåller ett normalt bruksskick.

Röckkanalerna till de eldstäder som skall användas bör förses med ändamålsenliga insatsrör.

Utfall

Med erinran enligt ovan

Besiktningsman

Jörgen Ljungdahl